



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Achtung!
Kurzschlußbrücken
bei Reihenketten
nur Schiebetechnik
verwenden!

Achtung!
Verdrahtungsquerschnitte und Farben
Strom: 6mm², schwarz
Spannung: 2.5mm², schwarz
Steuerung: 1.5mm², schwarz
Nullleiter: blau

varherige Seite: 8							Kunde			Projektbeschreibung			Blattbeschreibung			nächste Seite: 10		
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Stadtwerke Mühlacker			Schaltbild			1kV Wandlermessung mit			Proj.-Nr.:		
		02.03.2010		Bearb.	02.03.2010	Fuchs	Danziger Straße 17			Zählerplatz			Fernauslesung und			Anlage: =		
				Gépr.			75417 Mühlacker						TAB Zählerplätze SWM			Ort: +		
				Norm			Unspr.			Ers.f			Ers.d			Standort		
																Zeichng.-Nr.:		
																Blatt: 9		
																von 11		