



Strukturdaten Strom Stadtwerke Mühlacker GmbH

Stand: 31.12.2019

Netzstrukturdaten nach § 17 Abs. 2 StromNZV

Jahreshöchstlast der Entnahmen

USp HSp / MSp	25.880 kW
MSp	21.213 kW
USp MSp / NSp	11.368 kW
NSp	11.500 kW

Netzverluste

USp HSp / MSp	366.638 kWh
MSp	918.814 kWh
USp MSp / NSp	564.632 kWh
NSp	1.351.429 kWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	25.880 kW
MSp	20.145 kW
USp MSp / NSp	11.368 kW
NSp	11.283 kW

Bezug aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	134.276.150 kWh
MSp	91.850.326 kWh
USp MSp / NSp	44.316.682 kWh
NSp	43.752.050 kWh



**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene
aus Erzeugungsanlagen**

USp HSp / MSp	0 kWh
MSp	11.301.052 kWh
USp MSp / NSp	0 kWh
NSp	10.338.630 kWh