

Strukturdaten Strom Stadtwerke Mühlacker GmbH

Stand: 31.12.2018

## Netzstrukturdaten nach § 17 Abs. 2 StromNZV

### Jahreshöchstlast der Entnahmen

USp HSp / MSp	26.000 kW
MSp	21.046 kW
USp MSp / NSp	12.159 kW
NSp	12.320 kW

### Netzverluste

USp HSp / MSp	570.120 kWh
MSp	1.002.156 kWh
USp MSp / NSp	586.733 kWh
NSp	1.669.372 kWh

### Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	26.000 kW
MSp	19.647 kW
USp MSp / NSp	12.159 kW
NSp	12.068 kW

### Bezug aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	142.554.380 kWh
MSp	98.678.052 kWh
USp MSp / NSp	44.905.898 kWh
NSp	44.319.165 kWh



**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene  
aus Erzeugungsanlagen**

USp HSp / MSp	0 kWh
MSp	11.191.680 kWh
USp MSp / NSp	0 kWh
NSp	10.214.895 kWh